



FCC aqualia S.A.
CIF: A 28019992
C/ Irlanda,11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tlf.: 985 98 55 64
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el número de registro 012/03

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE			
Empresa	Emaser	Teléfono	926215713
Población	Ciudad Real	Fax	926216302
Dirección	Elsa Cendreras,14	Provincia	Ciudad Real

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)		DATOS DE CONTROL	
Tipo de Muestra	Agua Continental No Tratada	Fecha Recepción	29/01/2020
Municipio	Mestanza	Fecha Inicio Análisis	29/01/2020
Punto de Muestreo	Manantial Zona Oeste. Solanilla del Tamaral	Fecha Fin Análisis	14/02/2020
Punto de Toma	Manantial Zona Oeste. Solanilla del Tamaral	Código Muestra	N1-20-001245
Origen del agua	-	Código LIMS	1019600
Fecha Toma	28/01/2020	Tipo de Análisis	Análisis actividad alfa total y beta resto
Recogida por	Cliente	Muestra Recibida	Muestra líquida en varios envases
PM SINAC	136327 - PM-MANANTIAL ZONA OESTE SOLANILLA DEL TAMARAL-MESTANZA-CR		

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE	
* Cloro libre	mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO							
Radiactividad	Parámetros	Método	Unidad	Resultado	Incertidumbre Expandida (K=2)	Valor Paramétrico RD140/2003	
						Min.	Máx.
	* Dosis Indicativa Total	Cálculo	mSv/año	<0,1			0,10
	* Actividad alfa total	Subcontratado a Laboratorio Externo	Bq/l	<0,02			0,1
	* Actividad beta resto	Subcontratado a Laboratorio Externo	Bq/l	0,03			1

NOTA RADIATIVIDAD: La expresión de resultados como <, en radiactividad indica valores inferiores a la actividad mínima detectable

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES
<ul style="list-style-type: none"> - Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. - La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio. - El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación. - El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015. - El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: N1-20-001245-1



FCC aqualia S.A.
CIF: A 26019992
C/ Irlanda, 11. Pgno. Espiritu Sto. Colloto. Oviedo
C. P.: 33010
Tel.: 985 98 55 64
Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias
con el número de registro D12/03

Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra	N1-20-001245
----------------	--------------

El Responsable Técnico del Laboratorio

aqualia LAB
Oviedo

Jorge Suarez
17/02/2020